



VALLÉE D'AOSTE
STRUCTURE

DETERMINA A CONTRARRE FORNITURE

(art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

RISERVATO UFFICIO APPALTI: 125-20 (Codice pubblicazione)	
Codice area attribuito dal richiedente: 2020_031_COORD	Data: 21/08/2020
AREA: Dirigente_Coordinatore	Richiedente: Walter Cretaz

Oggetto:	Intervento di riparazione dell'anello antincendio a servizio del fabbricato denominato HON.01 sito in via Saint-Grat n.15 in Comune di Hône
Breve descrizione della fornitura:	Intervento di riparazione dell'anello antincendio consistente in: - Fornitura e posa in sostituzione di n.2 idranti a colonna soprassuolo esistenti con n.1 Idrante soprassuolo a colonna per impianto Antincendio tipo C DN 80 colore RAL 3000 composto da 2 bocche di uscita Uni 810 DN 70 con tappi in ottone, scarico automatico di svuotamento antigelo, altezza soprassuolo cm.70, interrimento cm.70 e n.1 Idrante soprassuolo a colonna per impianto Antincendio tipo C DN 100 colore RAL 3000 composto da 2 bocche di uscita Uni DN 70 e attacco per motopompa DN 100 con tappi in ottone, scarico automatico di svuotamento antigelo, altezza soprassuolo cm.70, interrimento cm.70, incluso la rimozione e lo smaltimento degli esistenti; - Fornitura e posa di n.2 Curva a piede in ghisa sferoidale verniciate con vernice all'acqua, flange forate e dimensionate per il DN 80 e per il DN100 completi di raccordi elettrici e tubo per il collegamento alla tubazione esistente; - Fornitura e posa di n.4 cassette antincendio UNI 70 a parete esterna a servizio di idranti soprassuolo completa di manichette certificate con selletta, lancia frazionatrice Industrialjet, chiave di manovra, lastra fyre glass cm. 490 x 375, verniciata rossa RAL 3000 fissaggi e materiale vario. - Fornitura e posa di valvola a sfera DN 2" a passaggio totale in ottone lucido con attacchi filettati, sfera in ottone cromato duro, stelo in acciaio con guarnizioni in PTFE in sostituzione dell'esistente; incluso la rimozione e lo smaltimento dell'esistente. - Opere di scavo e successivo rinterro con formazione di basamento in calcestruzzo e di strato drenante all'altezza dello scarico automatico per n. 2 idranti comprensivo di nolo di scavatore e operatore. Rotture di cls per sostituire gli idranti. - Fornitura e impiego di Materiale vario di uso e consumo.
Importo:	Euro 4.850,00 (IVA esclusa)
Copertura Finanziaria:	Budget area Tecnica Corrispettivo fornitura al netto dell'IVA di Legge.
Criteri di selezione degli operatori economici: (in base agli importi a base d'asta)	Affidamento diretto
Affidamento diretto infra € 40.000,00: (rif. art. 36, comma 2, lett. a) affidamento diretto e art. 32, co.2 del d.lgs. 50/2016)	L'operatore economico selezionato è iscritto nell'elenco degli operatori economici della società e l'offerta proposta è nell'importo congruo con i prezzi desumibili da prezziari regionali applicabili al presente affidamento.
Criterio di selezione delle offerte: (ai sensi dell'art. 95, commi 2,3 e 4 del d.lgs. 50/2016)	Affidamento diretto
Criterio di valutazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa: (ai sensi degli art. 95, comma 3, d.lgs. 50/2016)	
Individuazione degli Operatori Economici:	Individuati dal Responsabile del Procedimento
Forme di pubblicità: (Avviso di post-informazione: obbligatorio per importi lavori maggiori e/o uguali a € 40.000; servizi e forniture maggiori e/o uguali € 20.000)	Pubblicazione art. 1 comma 32 legge 190/2012 e ss.mm.ii.; (trasparenza - anticorruzione)
Bando, Disciplinare di gara, DGUE:	

Contratto: (ai sensi dell'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016)	Conferma d'ordine (affidamenti di importo < € 40.000)
--	---

Altre informazioni e note:	Le lavorazioni si intendono comprensive degli oneri per la sicurezza. Al termine delle lavorazioni l'O.E. dovrà rilasciare le certificazioni dei materiali e apposita dichiarazione di conformità per manutenzione straordinaria
Direttore dell'esecuzione del contratto: (Se diverso dal RUP)	
Nomina:	

Responsabile del procedimento:	Walter Cretaz
Nomina e poteri:	Procura in data 25/10/2018
Firma:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div> Vallée d'Aoste Structure S.a r.l. Coordinatore di direzione Dott. Ing. Walter Cretaz </div> </div>

TRACCIABILITA'		
CIG:	Numero: Z1B2E1C226	Data: 31/08/2020
Firma:		
CUP:	Numero:	Data:
Firma:		